

令和3年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

運転記録												
	1号炉				2号炉				3号炉			
日付	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)
4月	3,938.79	950	167	17.0	2,073.44	956	168	16.0	486.94	965	170	8.0
5月	3,115.72	946	167	17.0	3,086.90	954	166	18.0	59.56	-	-	-
6月	1,529.85	960	168	14.0	1,786.57	944	168	18.0	3,740.62	941	166	11.0
7月	3,850.60	946	169	10.0	2,357.63	924	167	13.0	0.00	-	-	-
8月	1,719.93	922	170	8.0	4,038.87	910	167	11.0	787.91	914	168	14.0
9月	2,633.26	950	169	12.0	0.00	-	-	-	3,953.80	931	168	10.0
10月												
11月												
12月												
1月												
2月												
3月												
計	16,788.15	-	-	-	13,343.41	-	-	-	9,028.83	-	-	-
平均	-	945.7	168.3	13.0	-	937.6	167.2	15.2	-	937.8	168.0	10.8
備考欄	※連続測定（焼却量除く）											