

令和3年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

施設管理値

出口塩化水素	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口窒素酸化物	70ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口硫黄酸化物	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口ばいじん量	20mg/Nm ³	以下	(O2 12% 換算値)

排ガス測定													
	1号炉				2号炉				3号炉				
	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm ³	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm ³	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm ³	
4月	0	49	0	1	1	47	0	0.5	0	49	0	3.8	
5月	0	49	0	1.1	1	44	0	0.6	-	-	-	-	
6月	0	49	0	1.1	1	43	0	0.5	0	48	0	4.4	
7月	0	49	0	1.2	1	42	0	0.5	-	-	-	-	
8月	1	47	0	1.2	0	44	0	0.6	0	48	0	2.9	
9月	0	48	0	1.2	-	-	-	-	0	48	0	2.9	
10月													
11月													
12月													
1月													
2月													
3月													
平均	0.17	48.5	0	1.13	0.8	44	0	0.54	0	48.3	0	3.50	
備考欄	※連続測定												