

令和3年度 一般廃棄物処理施設維持管理
クリーンセンター

排ガス中のばい煙測定結果

		1号炉				2号炉				3号炉					
		採取日	発行日		採取日	発行日		採取日	発行日		採取日	発行日		採取日	発行日
		7月13日	8月11日					6月29日	7月26日					6月11日	7月12日
測定項目	採取位置	単位	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	
ばいじん (O2 12%換算値)	煙 突	濃度	g/m ³ N	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	—	
		換算値	g/m ³ N	0.08	<0.005	0.08	0.08	<0.005	0.08	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	
硫黄酸化物 (O2 12%換算値)		濃度	ppm	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	—	
		排出量	m ³ N/h	10.02	<0.06		9.92	<0.06			10.08	<0.06			
窒素酸化物 (O2 12%換算値)		濃度	ppm	—	41	—	—	40	—	—	43	—			
		換算値	ppm	250	49	250	250	46	250	250	53	250			
塩化水素 (O2 12%換算値)		濃度	mg/m ³ N	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	—	
		換算値	mg/m ³ N	700	<1	700	700	<1	700	700	<1	700	<1	700	
全水銀 (O2 12%換算値)	換算値	μg/m ³ N	50	2	50	50	1.3	50	50	0.54	50				
備考欄	※排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定) ※硫黄酸化物の排出基準値は排ガス量により異なる。														