

令和3年度 一般廃棄物処理施設維持管理
クリーンセンター

排ガス中の有害物質測定結果							
測定項目	単位	1号炉		2号炉		3号炉	
		採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
		7月13日	8月11日	6月29日	7月26日	6月11日	7月12日
		規制基準	測定結果	規制基準	測定結果	規制基準	測定結果
鉛及びその化合物	mg/m ³ N	4.72	<0.01	4.41	<0.01	4.48	<0.01
カドミウム及びその化合物	mg/m ³ N	1.18	<0.01	1.10	<0.01	1.12	<0.01
銅及びその化合物	mg/m ³ N	23.6	<0.01	22.0	<0.01	22.4	<0.01
六価クロム化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
ひ素及びその化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
ニッケル化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
マンガン及びその化合物	mg/m ³ N	9.45	<0.01	8.82	<0.01	8.97	<0.01
臭素	mg/m ³ N	50.6	<2	47.2	<2	48.0	<2
塩素	mg/m ³ N	224	<2	209	<2	213	<2
クロロエチレン	mg/m ³ N	-	<1	-	<1	-	<1
ベンゼン	mg/m ³ N	-	<1	-	<1	-	<1
ホルムアルデヒド	mg/m ³ N	31.7	<1	29.5	<1	30.0	<1
アニシジン	mg/m ³ N	130	<1	121	<1	123	<1
備考欄	※規制基準は排ガス量により異なる。						