

令和3年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

焼却灰中の有害物質測定結果

測定項目	単位	排出基準	1号炉		2号炉		3号炉	
			採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
			7月13日	7月27日	6月29日	7月14日	6月11日	6月24日
		測定結果		測定結果		測定結果		
水銀及びその化合物	mg/L	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0008	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.09	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
鉛及びその化合物	mg/L	0.3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
ひ素及びその化合物	mg/L	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	1.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
シアン化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
セレン又はその他の化合物	mg/L	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
水素イオン濃度	pH	—	11.8		11.8		12.4	
測定項目	単位	排出基準	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
			7月13日	7月19日	6月29日	7月8日	6月11日	6月18日
熱灼減量	%	—	4.4		3.8		2.2	