

令和3年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

施設管理値	出口塩化水素	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
	出口窒素酸化物	70ppm	以下	(O2 12% 換算値)
	出口硫黄酸化物	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
	出口ばいじん量	20mg/Nm ³	以下	(O2 12% 換算値)

排ガス測定													
	1号炉				2号炉				3号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	
	ppm	ppm	ppm	mg/Nm ³	ppm	ppm	ppm	mg/Nm ³	ppm	ppm	ppm	mg/Nm ³	
4月	0	49	0	1	1	47	0	0.5	0	49	0	3.8	
5月	0	49	0	1.1	1	44	0	0.6	-	-	-	-	
6月	0	49	0	1.1	1	43	0	0.5	0	48	0	4.4	
7月	0	49	0	1.2	1	42	0	0.5	-	-	-	-	
8月	1	47	0	1.2	0	44	0	0.6	0	48	0	2.9	
9月	0	48	0	1.2	-	-	-	-	0	48	0	2.9	
10月	0	49	0	1.2	0	47	0	0.7	0	48	0	4.1	
11月	-	-	-	-	0	46	0	0.6	0	49	0	3.1	
12月	-	-	-	-	0	46	0	0.6	0	48	0	3.5	
1月	0	49	0	0.8	-	-	-	-	0	49	0	4.2	
2月	0	49	0	0.4	0	46	0	0.7	-	-	-	-	
3月	4	42	0	0.5	0	46	0	0.7	0	49	0	3.6	
平均	0.50	48.0	0	0.97	0.4	45.1	0	0.60	0	48.4	0	3.61	
備考欄	※連続測定												