

令和3年度 一般廃棄物処理施設維持管理
クリーンセンター

ダイオキシン類測定結果											
				1号炉		2号炉		3号炉			
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日		
				7月13日	7月30日	6月29日	7月19日	6月11日	7月5日		
測定項目	単位	採取位置	排出基準値	測定結果		測定結果		測定結果			
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	煙突	1	0.022		0.029		0.019			
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日		
				7月13日	7月30日	6月29日	7月19日	6月11日	7月2日		
				測定項目	単位	採取位置	処理基準値	測定結果		測定結果	
焼却灰中のダイオキシン類	ng-TEQ/g	炉出口	3	0.012		0.012		0.018			
				1回目		2回目		3回目		4回目	
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
				6月11日	7月2日	8月3日	8月26日	11月9日	12月3日	1月11日	1月25日
測定項目	単位	採取位置	処理基準値	測定結果		測定結果		測定結果			
処理灰中のダイオキシン類	ng-TEQ/g	処理機出口	3 ※	1.8		1.1		2.2		1.3	

※ダイオキシン類対策特別措置法施行令により、薬剤処理する場合は基準適用外とされています。（当組合は薬剤処理をしています。）