

令和4年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

運転記録												
	1号炉				2号炉				3号炉			
日付	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)
4月	3,231.77	938	170	18.0	2,173.65	944	169	14.0	652.63	930	170	10.0
5月	3,237.24	927	168	17.0	1,669.59	932	168	17.0	1,823.26	926	169	9.0
6月	1,138.16	903	169	22.0	2,506.57	928	168	18.0	2,227.15	932	168	9.0
7月	3,795.56	948	169	16.0	2,973.49	930	167	13.0	0.00	-	-	-
8月	1,598.38	935	170	13.0	3,920.75	944	167	14.0	967.70	858	168	15.0
9月	2,251.97	927	168	13.0	0.00	-	-	-	3,806.79	920	169	12.0
10月												
11月												
12月												
1月												
2月												
3月												
計	15,253.08	-	-	-	13,244.05	-	-	-	9,477.53	-	-	-
平均	-	929.7	169.0	16.5	-	935.6	167.8	15.2	-	913.2	168.8	11.0
備考欄	※連続測定（焼却量除く）											