

令和4年度 一般廃棄物処理施設維持管理
クリーンセンター

ダイオキシン類測定結果											
				1号炉		2号炉		3号炉			
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日		
				7月19日	8月17日	6月28日	7月13日	6月10日	6月28日		
測定項目	単位	採取位置	排出基準値	測定結果		測定結果		測定結果			
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	煙突	1	0.020		0.020		0.024			
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日		
				7月19日	8月17日	6月28日	7月13日	6月10日	6月28日		
				測定項目	単位	採取位置	処理基準値	測定結果		測定結果	
焼却灰中のダイオキシン類	ng-TEQ/g	炉出口	3	0.039		0.0088		0.019			
				1回目		2回目		3回目		4回目	
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
				6月10日	6月29日	8月2日	8月24日				
測定項目	単位	採取位置	処理基準値	測定結果		測定結果		測定結果			
処理灰中のダイオキシン類	ng-TEQ/g	処理機出口	3 ※	1.7		0.97					

※ダイオキシン類対策特別措置法施行令により、薬剤処理する場合は基準適用外とされています。（当組合は薬剤処理をしています。）