

令和4年度 一般廃棄物処理施設維持管理
クリーンセンター

排ガス中の有害物質測定結果							
測定項目	単位	1号炉		2号炉		3号炉	
		採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
		7月19日	8月17日	6月28日	7月22日	6月10日	7月4日
		規制基準	測定結果	規制基準	測定結果	規制基準	測定結果
鉛及びその化合物	mg/m ³ N	5.09	<0.01	4.56	<0.01	4.34	<0.01
カドミウム及びその化合物	mg/m ³ N	1.27	<0.01	1.14	<0.01	1.08	<0.01
銅及びその化合物	mg/m ³ N	25.4	<0.01	22.8	<0.01	21.7	<0.01
六価クロム化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
ひ素及びその化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
ニッケル化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
マンガン及びその化合物	mg/m ³ N	10.10	<0.01	9.12	<0.01	8.68	<0.01
臭素	mg/m ³ N	54.5	<2	48.8	<2	46.4	<2
塩素	mg/m ³ N	241	<2	216	<2	206	<2
クロロエチレン	mg/m ³ N	-	<1	-	<1	-	<1
ベンゼン	mg/m ³ N	-	<1	-	<1	-	<1
ホルムアルデヒド	mg/m ³ N	34.1	<1	30.6	<1	29.1	<1
アニシジン	mg/m ³ N	140	<1	125	<1	119	<1
備考欄	※規制基準は排ガス量により異なる。						