

令和4年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

運転記録												
	1号炉				2号炉				3号炉			
日付	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)
4月	3,231.77	938	170	18.0	2,173.65	944	169	14.0	652.63	930	170	10.0
5月	3,237.24	927	168	17.0	1,669.59	932	168	17.0	1,823.26	926	169	9.0
6月	1,138.16	903	169	22.0	2,506.57	928	168	18.0	2,227.15	932	168	9.0
7月	3,795.56	948	169	16.0	2,973.49	930	167	13.0	0.00	-	-	-
8月	1,598.38	935	170	13.0	3,920.75	944	167	14.0	967.70	858	168	15.0
9月	2,251.97	927	168	13.0	0.00	-	-	-	3,806.79	920	169	12.0
10月	2,386.00	948	171	15.0	0.00	-	-	-	3,803.18	934	168	11.0
11月	2,987.02	958	173	15.0	81.84	602	170	21.0	3,921.38	942	168	11.0
12月	275.37	967	171	9.0	4,022.91	937	170	21.0	2,171.53	939	169	12.0
1月	807.26	928	170	19.0	3,247.35	948	169	15.0	2,206.38	944	170	9.0
2月	3,983.19	944	170	16.0	2,132.40	906	169	12.0	0.00	-	-	-
3月	2,971.85	948	169	19.0	3,243.39	947	168	13.0	0.00	-	-	-
計	28,663.77	-	-	-	25,971.94	-	-	-	21,580.00	-	-	-
平均	-	939.3	169.8	16.0	-	901.8	168.5	15.8	-	925.0	168.8	10.9
備考欄	※連続測定（焼却量除く）											