

令和4年度 一般廃棄物処理施設維持管理
クリーンセンター

排ガス中のばい煙測定結果

		1号炉						2号炉						3号炉					
		採取日		発行日		採取日		発行日		採取日		発行日		採取日		発行日			
		7月19日		8月17日		2月7日		2月16日		6月28日		7月22日		1月13日		1月27日			
測定項目	採取位置	単位	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果			
ばいじん (O ₂ 12%換算値)	煙 突	濃度	g/m ³ N	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005				
		換算値	g/m ³ N	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005				
硫黄酸化物 (O ₂ 12%換算値)		濃度	ppm	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1				
		排出量	m ³ N/h	9.97	<0.05	9.71	<0.05	10.00	<0.06	9.73	<0.06	10.08	<0.06	9.89	<0.06				
窒素酸化物 (O ₂ 12%換算値)		濃度	ppm	—	40	—	46	—	34	—	37	—	47	—	39				
		換算値	ppm	250	42	250	55	250	39	250	43	250	52	250	45				
塩化水素 (O ₂ 12%換算値)		濃度	mg/m ³ N	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1				
		換算値	mg/m ³ N	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1				
全水銀 (O ₂ 12%換算値)		換算値	μg/m ³ N	50	1.4	50	2.0	50	1.1	50	0.48	50	5.3	50	0.55				
備考欄		※排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定) ※硫黄酸化物の排出基準値は排ガス量により異なる。																	