

令和5年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

運転記録												
	1号炉				2号炉				3号炉			
日付	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)
4月	1,274.22	944	169	20.0	1,943.98	943	167	21.0	2,629.89	943	168	10.0
5月	-	-	-	-	2,556.42	935	167	20.0	3,626.36	936	168	10.0
6月	4,270.38	933	168	13.0	1,506.93	920	170	21.0	654.36	932	168	9.0
7月	1,937.79	944	170	13.0	4,315.78	931	168	17.0	-	-	-	-
8月	2,242.72	947	171	16.0	3,286.59	934	169	16.0	-	-	-	-
9月												
10月												
11月												
12月												
1月												
2月												
3月												
計	9,725.11	-	-	-	13,609.70	-	-	-	6,910.61	-	-	-
平均	-	942.0	169.5	15.5	-	932.6	168.2	19.0	-	937.0	168.0	9.7
備考欄	※連続測定 (焼却量除く)											