

令和5年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

施設管理値	出口塩化水素	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
	出口窒素酸化物	70ppm	以下	(O2 12% 換算値)
	出口硫黄酸化物	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
	出口ばいじん量	20mg/Nm ³	以下	(O2 12% 換算値)

排ガス測定													
	1号炉				2号炉				3号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	
	ppm	ppm	ppm	mg/Nm ³	ppm	ppm	ppm	mg/Nm ³	ppm	ppm	ppm	mg/Nm ³	
4月	0	48	0	0.7	0	45	0	0.3	0	49	0	4.0	
5月	-	-	-	-	0	44	0	0.3	0	49	0	3.6	
6月	0	49	0	0.6	0	45	0	0.3	0	49	0	4.2	
7月	0	48	0	0.6	0	45	0	0.3	-	-	-	-	
8月	0	48	0	0.6	0	45	0	0.4	-	-	-	-	
9月													
10月													
11月													
12月													
1月													
2月													
3月													
平均	0	48.3	0	0.63	0	44.8	0	0.32	0	49.0	0	3.93	
備考欄	※連続測定												