

令和5年度 一般廃棄物処理施設維持管理
クリーンセンター

排ガス中のばい煙測定結果

排ガス中のばい煙測定結果																	
				1号炉				2号炉				3号炉					
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
				6月6日	7月3日			4月25日	5月26日								
測定項目	採取位置	単位	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	
ばいじん (O2 12%換算値)	煙突	濃度	g/m ³ N	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	
		換算値	g/m ³ N	0.08	<0.005	0.08	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	0.08	<0.005	0.08	0.08	<0.005	0.08
硫黄酸化物 (O2 12%換算値)	煙突	濃度	ppm	—	<1	—	—	<1	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	
		排出量	m ³ N/h	9.97	<0.06	9.97	9.68	<0.06	9.68	<0.06	9.68	9.68	<0.06	9.68	9.68	<0.06	9.68
窒素酸化物 (O2 12%換算値)	煙突	濃度	ppm	—	38	—	—	41	—	41	—	—	41	—	—	41	
		換算値	ppm	250	43	250	250	48	250	48	250	250	48	250	250	48	250
塩化水素 (O2 12%換算値)	煙突	濃度	mg/m ³ N	—	<1	—	—	<1	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	
		換算値	mg/m ³ N	700	<1	700	700	<1	700	<1	700	700	<1	700	700	<1	700
全水銀 (O2 12%換算値)	煙突	換算値	μg/m ³ N	50	11	50	50	1.5	50	1.5	50	50	1.5	50	50	1.5	
備考欄	※排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定) ※硫黄酸化物の排出基準値は排ガス量により異なる。																