

令和5年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

排ガス中の有害物質測定結果

測定項目	単位	1号炉		2号炉		3号炉	
		採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
		6月6日	7月3日	4月25日	5月26日		
		規制基準	測定結果	規制基準	測定結果	規制基準	測定結果
鉛及びその化合物	mg/m ³ N	4.56	<0.01	4.81	<0.01	5.75	
カドミウム及びその化合物	mg/m ³ N	1.14	<0.01	1.20	<0.01	1.43	
銅及びその化合物	mg/m ³ N	22.8	<0.01	24.0	<0.01	28.7	
六価クロム化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	
全クロム	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	
ひ素及びその化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	
ニッケル化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	
マンガン及びその化合物	mg/m ³ N	9.12	<0.01	9.62	<0.01	11.5	
臭素	mg/m ³ N	48.8	<2	51.5	<2	61.6	
塩素	mg/m ³ N	216	<2	228	<2	273	
クロロエチレン	mg/m ³ N	-	<1	-	<1	-	
ベンゼン	mg/m ³ N	-	<1	-	<1	-	
ホルムアルデヒド	mg/m ³ N	30.6	<1	32.2	<1	38.5	
アニシジン	mg/m ³ N	125	<1	132	<1	158	
備考欄	※規制基準は排ガス量により異なる。						