

令和5年度 一般廃棄物処理施設維持管理  
クリーンセンター

排ガス中の有害物質測定結果							
測定項目	単位	1号炉		2号炉		3号炉	
		採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
		6月6日	7月3日	4月25日	5月26日	9月15日	10月10日
		規制基準	測定結果	規制基準	測定結果	規制基準	測定結果
鉛及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	4.56	<0.01	4.81	<0.01	4.64	<0.01
カドミウム及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	1.14	<0.01	1.20	<0.01	1.16	<0.01
銅及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	22.8	<0.01	24.0	<0.01	23.2	<0.01
六価クロム化合物	mg/m <sup>3</sup> N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
全クロム	mg/m <sup>3</sup> N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
ひ素及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
ニッケル化合物	mg/m <sup>3</sup> N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
マンガン及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	9.12	<0.01	9.62	<0.01	9.28	<0.01
臭素	mg/m <sup>3</sup> N	48.8	<2	51.5	<2	49.7	<2
塩素	mg/m <sup>3</sup> N	216	<2	228	<2	220	<2
クロロエチレン	mg/m <sup>3</sup> N	-	<1	-	<1	-	<1
ベンゼン	mg/m <sup>3</sup> N	-	<1	-	<1	-	<1
ホルムアルデヒド	mg/m <sup>3</sup> N	30.6	<1	32.2	<1	31.1	<1
アニシジン	mg/m <sup>3</sup> N	125	<1	132	<1	127	<1
備考欄	※規制基準は排ガス量により異なる。						