

令和5年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

運転記録												
	1号炉				2号炉				3号炉			
日付	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)
4月	1,274.22	944	169	20.0	1,943.98	943	167	21.0	2,629.89	943	168	10.0
5月	-	-	-	-	2,556.42	935	167	20.0	3,626.36	936	168	10.0
6月	4,270.38	933	168	13.0	1,506.93	920	170	21.0	654.36	932	168	9.0
7月	1,937.79	944	170	13.0	4,315.78	931	168	17.0	-	-	-	-
8月	2,242.72	947	171	16.0	3,286.59	934	169	16.0	-	-	-	-
9月	2,001.84	948	170	13.0	278.99	919	169	15.0	3,051.11	921	169	17.0
10月	4,218.62	960	171	14.0	-	-	-	-	2,576.94	923	168	16.0
11月	562.04	957	173	18.0	4,252.33	914	172	19.0	1,993.48	933	168	14.0
12月	-	-	-	-	2,868.02	939	171	14.0	3,366.88	940	168	16.0
1月	3,273.66	929	170	15.0	2,661.56	944	169	13.0	190.03	963	167	17.0
2月	1,622.27	932	170	11.0	-	-	-	-	4,224.39	935	168	12.0
3月												
計	21,403.54	-	-	-	23,670.60	-	-	-	22,313.44	-	-	-
平均	-	943.8	170.2	14.8	-	931.0	169.1	17.3	-	936.2	168.0	13.4
備考欄	※連続測定（焼却量除く）											