

令和5年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

施設管理値

出口塩化水素	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口窒素酸化物	70ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口硫黄酸化物	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口ばいじん量	20mg/Nm ³	以下	(O2 12% 換算値)

排ガス測定													
	1号炉				2号炉				3号炉				
	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm ³	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm ³	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm ³	
4月	0	48	0	0.7	0	45	0	0.3	0	49	0	4.0	
5月	-	-	-	-	0	44	0	0.3	0	49	0	3.6	
6月	0	49	0	0.6	0	45	0	0.3	0	49	0	4.2	
7月	0	48	0	0.6	0	45	0	0.3	-	-	-	-	
8月	0	48	0	0.6	0	45	0	0.4	-	-	-	-	
9月	0	48	0	1	0	43	0	0.3	0	49	0	3.2	
10月	0	51	0	1.2	-	-	-	-	0	49	0	3.2	
11月	0	51	0	1.3	0	45	0	0.3	0	49	0	1.6	
12月	-	-	-	-	0	45	0	0.3	0	49	0	1.6	
1月	0	48	0	1	0	46	0	0.3	0	60	0	3.5	
2月	0	48	0	1	-	-	-	-	0	55	0	1.5	
3月													
平均	0	48.8	0	0.89	0	44.8	0	0.31	0	50.9	0	2.93	
備考欄	※連続測定												