令和7年度　一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

ダイオキシン類測定結果

				1号炉		2号炉		3号炉	
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
				6月16日	7月11日	6月17日	7月15日	8月5日	9月1日
測定項目	単位	採取位置	排出基準値	測定結果		測定結果		測定結果	
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ／㎥N	煙突	1	0.017		0.016		0.035	
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
				6月16日	7月11日	6月17日	7月15日	8月5日	9月1日
測定項目	単位	採取位置	処理基準値	測定結果		測定結果		測定結果	
焼却灰中のダイオキシン類	ng-TEQ／g	炉出口	3	0.029		0.049		0.012	

				1回目		2回目		3回目		4回目	
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
				6月16日	7月11日	8月4日	9月1日	11月13日	12月8日	1月6日	2月4日
測定項目	単位	採取位置	処理基準値	測定結果		測定結果		測定結果		測定結果	
処理灰中のダイオキシン類	ng-TEQ／g	処理機 出　口	3 ※	1.1		1.3		1.8		2.8	

※ダイオキシン類対策特別措置法施行令により、薬剤処理する場合は基準適用外とされています。（当組合は薬剤処理をしています。）