令和7年度　一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

排ガス中のばい煙測定結果

				1号炉					2号炉					3号炉				
					採取日	発行日		採取日	発行日		採取日	発行日		採取日	発行日		採取日	発行日
					9月25日	10月14日		1月14日	1月30日		6月17日	7月16日		1月14日	1月30日		8月25日	9月3日		12月9日	12月24日
測定項目	採取位置		単位	排　出基準値	測定結果		排　出基準値	測定結果		排　出基準値	測定結果		排　出基準値	測定結果		排　出基準値	測定結果		排　出基準値	測定結果
ばいじん（O2 12%換算値）	煙突	濃度	g／㎥N	ー	<0.005		ー	<0.005		ー	<0.005		ー	<0.005		ー	<0.005		ー	<0.005
		換算値	g／㎥N	0.08	<0.005		0.08	<0.005		0.08	<0.005		0.08	<0.005		0.08	<0.005		0.08	<0.005
硫黄酸化物（O2 12%換算値）		濃度	ppm	ー	<1		ー	<1		ー	<1		ー	<1		ー	<1		ー	<1
		排出量	㎥N／h	9.94	<0.06		8.55	<0.05		9.66	<0.05		9.4	<0.05		9.58	<0.05		9.37	<0.05
窒素酸化物（O2 12%換算値）		濃度	ppm	ー	46		ー	52		ー	42		ー	39		ー	45		ー	36
		換算値	ppm	250	50		250	54		250	47		250	47		250	51		250	42
塩化水素（O2 12%換算値）		濃度	mg／㎥N	ー	<1		ー	<1		ー	<1		ー	<1		ー	<1		ー	<1
		換算値	mg／㎥N	700	<1		700	<1		700	<1		700	<1		700	<1		700	<1
全水銀（O2 12%換算値）		換算値	μg／㎥N	50	0.14		50	1.1		50	7.9		50	2.0		50	0.04		50	4.1
備考欄	※排ガス中のばい煙濃度（6か月に1回以上測定） ※硫黄酸化物の排出基準値は排ガス量により異なる。																			