

# 平成25年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

運転記録												
	1号炉				2号炉				3号炉			
日付	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)
4月	1,480.82	928	169	21	2,719.35	950	167	22	1,747.23	971	169	20
5月	3,524.51	924	169	23	279.33	929	166	28	3,569.16	960	167	20
6月	3,010.79	933	170	24	1,387.27	944	167	18	3,207.57	955	166	21
7月	2,908.62	949	169	21	3,469.56	964	168	21	-	-	-	-
8月	3,674.65	968	169	13	1,704.64	943	168	14	1,387.44	890	171	14
9月	3,338.18	965	169	16	-	-	-	-	4,036.93	910	171	10
10月	1,391.56	953	168	20	1,249.28	915	169	25	3,446.04	918	170	11
11月	-	-	-	-	3,383.44	939	170	15	3,454.17	917	170	12
12月	2,862.91	930	170	21	3,957.04	927	171	18	1,398.51	909	169	11
1月	2,000.12	939	171	21	3,095.93	951	170	18	1,861.15	930	169	12
2月	1,004.93	955	171	18	1,485.62	950	169	16	2,661.82	921	173	12
3月	1,544.46	948	170	17	3,522.89	950	172	15	2,188.44	927	173	12
計	26,741.55	-	-	-	26,254.35	-	-	-	28,958.46	-	-	-
平均	-	944.7	169.5	19.5	-	942.0	168.8	19.1	-	928.0	169.8	14.1
備考欄	※連続測定（焼却量除く）											