

平成25年度 一般廃棄物処理施設維持管理
クリーンセンター

ダイオキシン類測定結果									
				1号炉		2号炉		3号炉	
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
				6月6日	6月24日	6月27日	7月19日	6月14日	7月1日
測定項目	単位	採取位置	排出基準値	測定結果		測定結果		測定結果	
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	煙突	1	0.025		0.034		0.060	
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
				6月6日	6月24日	6月27日	7月19日	6月14日	7月1日
測定項目	単位	採取位置	処理基準値	測定結果		測定結果		測定結果	
焼却灰中のダイオキシン類	ng-TEQ/g	炉出口	3	0.058		0.066		0.013	
				採取日		発行日			
				7月2日		7月26日			
測定項目	単位	採取位置	処理基準値	測定結果					
処理灰中のダイオキシン類	ng-TEQ/g	処理機出口	3 ※	2.3					

※ダイオキシン類対策特別措置法施行令により、薬剤処理する場合は基準適用外とされています。（当組合は薬剤処理をしています。）