

平成25年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

排ガス中のばい煙測定結果

| | | | | 1号炉 | | | | 2号炉 | | | | 3号炉 | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | | | 採取日 | 発行日 | 採取日 | 発行日 | 採取日 | 発行日 | 採取日 | 発行日 | 採取日 | 発行日 | 採取日 | 発行日 |
| | | | | 6月6日 | 6月22日 | 12月24日 | 1月6日 | 6月27日 | 7月18日 | 12月9日 | 1月6日 | 6月14日 | 7月1日 | 12月9日 | 1月6日 |
| 測定項目 | 採取位置 | 単位 | 排出基準値 | 測定結果 | 排出基準値 | 測定結果 | 排出基準値 | 測定結果 | 排出基準値 | 測定結果 | 排出基準値 | 測定結果 | 排出基準値 | 測定結果 | |
| ばいじん (O ₂ 12%換算値) | 煙 突 | 濃度 | g/m ³ N | — | <0.001 | — | <0.005 | — | <0.001 | — | <0.005 | — | <0.001 | — | <0.005 |
| | | 換算値 | g/m ³ N | 0.08 | <0.001 | 0.08 | <0.005 | 0.08 | <0.001 | 0.08 | <0.005 | 0.08 | <0.001 | 0.08 | <0.005 |
| 硫黄酸化物 (O ₂ 12%換算値) | | 濃度 | ppm | — | <1 | — | <1 | — | <1 | — | <1 | — | <1 | — | <1 |
| | | 排出量 | m ³ N/h | 10.24 | <0.06 | 10.67 | <0.06 | 9.53 | <0.05 | 9.87 | <0.06 | 9.79 | <0.05 | 9.79 | <0.06 |
| 窒素酸化物 (O ₂ 12%換算値) | | 濃度 | ppm | — | 36 | — | 25 | — | 36 | — | 38 | — | 38 | — | 33 |
| | | 換算値 | ppm | 250 | 43 | 250 | 37 | 250 | 41 | 250 | 52 | 250 | 42 | 250 | 44 |
| 塩化水素 (O ₂ 12%換算値) | 濃度 | mg/m ³ N | — | <1 | — | <1 | — | <1 | — | <1 | — | <1 | — | <1 | |
| | 換算値 | mg/m ³ N | 700 | <1 | 700 | <1 | 700 | <1 | 700 | <1 | 700 | <1 | 700 | <1 | |
| 備考欄 | ※排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定) ※硫黄酸化物の排出基準値は排ガス量により異なる。 | | | | | | | | | | | | | | |