

平成25年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

排ガス中の有害物質測定結果

測定項目	単位	1号炉		2号炉		3号炉	
		採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
		6月16日	6月22日	6月27日	7月18日	6月14日	7月1日
		規制基準	測定結果	規制基準	測定結果	規制基準	測定結果
水銀及びその化合物	mg/m ³ N	2.37	<0.01	2.65	0.01	2.45	<0.01
鉛及びその化合物	mg/m ³ N	4.73	<0.01	5.30	<0.01	4.90	<0.01
カドミウム及びその化合物	mg/m ³ N	1.18	<0.01	1.32	<0.01	1.23	<0.01
銅及びその化合物	mg/m ³ N	23.7	<0.01	26.5	<0.01	24.5	<0.01
六価クロム化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
ひ素及びその化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
ニッケル化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
マンガン及びその化合物	mg/m ³ N	9.46	<0.01	10.6	<0.01	9.81	<0.01
臭素	mg/m ³ N	50.2	<2	56.1	<2	52.5	<2
塩素	mg/m ³ N	225	<2	252	<2	233	<2
クロロエチレン	mg/m ³ N	-	<1	-	<1	-	<1
ベンゼン	mg/m ³ N	-	<1	-	<1	-	<1
ホルムアルデヒド	mg/m ³ N	31.7	<1	35.5	<1	32.9	<1
アニシジン	mg/m ³ N	130	<1	146	<1	135	<1
備考欄	※規制基準は排ガス量により異なる。						