

平成26年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

運転記録												
	1号炉				2号炉				3号炉			
日付	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)
4月	2,773.66	945	170	16	1,948.68	932	173	14	1,628.92	940	174	10
5月	1,982.53	957	169	18	2,102.43	957	172	17	3,250.14	942	173	14
6月	2,459.88	959	169	22	1,882.11	966	171	18	2,563.76	923	174	9
7月	2,448.92	935	171	19	3,902.50	955	172	13	-	-	-	-
8月	2,556.55	927	171	18	3,602.32	949	172	15	-	-	-	-
9月	2,565.99	934	171	18	832.56	958	174	19	3,650.89	923	173	11
10月	2,564.69	923	171	20	-	-	-	-	3,534.12	915	173	11
11月	2,102.63	934	172	23	2,655.56	904	174	19	2,184.66	909	172	7
12月	-	-	-	-	3,463.25	931	175	20	3,472.21	899	174	11
1月	1.25	-	-	-	3,000.60	946	175	13	2,862.72	925	174	11
2月	3,423.37	923	172	17	197.05	980	174	11	3,039.00	916	174	10
3月	987.35	917	171	14	3,400.21	951	173	13	2,508.25	914	173	7
計	23,866.82	-	-	-	26,987.27	-	-	-	28,694.67	-	-	-
平均	-	935.4	170.7	18.5	-	948.1	173.2	15.6	-	920.6	173.4	10.1
備考欄	※連続測定（焼却量除く）											