

平成26年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

| 運転記録 | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1号炉 | | | | 2号炉 | | | | 3号炉 | | | |
| 日付 | 可燃ごみ 焼却量 (t) | 燃焼ガス 温度 (°C) | 減温塔出口 温度 (°C) | 排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm) | 可燃ごみ 焼却量 (t) | 燃焼ガス 温度 (°C) | 減温塔出口 温度 (°C) | 排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm) | 可燃ごみ 焼却量 (t) | 燃焼ガス 温度 (°C) | 減温塔出口 温度 (°C) | 排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm) |
| 4月 | 2,773.66 | 945 | 170 | 16 | 1,948.68 | 932 | 173 | 14 | 1,628.92 | 940 | 174 | 10 |
| 5月 | 1,982.53 | 957 | 169 | 18 | 2,102.43 | 957 | 172 | 17 | 3,250.14 | 942 | 173 | 14 |
| 6月 | 2,459.88 | 959 | 169 | 22 | 1,882.11 | 966 | 171 | 18 | 2,563.76 | 923 | 174 | 9 |
| 7月 | 2,448.92 | 935 | 171 | 19 | 3,902.50 | 955 | 172 | 13 | - | - | - | - |
| 8月 | 2,556.55 | 927 | 171 | 18 | 3,602.32 | 949 | 172 | 15 | - | - | - | - |
| 9月 | 2,565.99 | 934 | 171 | 18 | 832.56 | 958 | 174 | 19 | 3,650.89 | 923 | 173 | 11 |
| 10月 | 2,564.69 | 923 | 171 | 20 | - | - | - | - | 3,534.12 | 915 | 173 | 11 |
| 11月 | 2,102.63 | 934 | 172 | 23 | 2,655.56 | 904 | 174 | 19 | 2,184.66 | 909 | 172 | 7 |
| 12月 | - | - | - | - | 3,463.25 | 931 | 175 | 20 | 3,472.21 | 899 | 174 | 11 |
| 1月 | 1.25 | - | - | - | 3,000.60 | 946 | 175 | 13 | 2,862.72 | 925 | 174 | 11 |
| 2月 | 3,423.37 | 923 | 172 | 17 | 197.05 | 980 | 174 | 11 | 3,039.00 | 916 | 174 | 10 |
| 3月 | 987.35 | 917 | 171 | 14 | 3,400.21 | 951 | 173 | 13 | 2,508.25 | 914 | 173 | 7 |
| 計 | 23,866.82 | - | - | - | 26,987.27 | - | - | - | 28,694.67 | - | - | - |
| 平均 | - | 935.4 | 170.7 | 18.5 | - | 948.1 | 173.2 | 15.6 | - | 920.6 | 173.4 | 10.1 |
| 備考欄 | ※連続測定（焼却量除く） | | | | | | | | | | | |