

平成26年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

排ガス中のばい煙測定結果

				1号炉				2号炉				3号炉			
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
				7月1日	7月14日	2月17日	3月10日	7月15日	8月6日	3月3日	3月11日	6月27日	7月10日	2月17日	3月10日
測定項目	採取位置	単位	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	
ばいじん (O ₂ 12%換算値)	煙 突	濃度	g/m ³ N	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005
		換算値	g/m ³ N	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005
硫黄酸化物 (O ₂ 12%換算値)		濃度	ppm	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1
		排出量	m ³ N/h	10.16	<0.05	10.18	<0.06	9.68	<0.05	9.55	<0.05	9.68	<0.05	9.79	<0.06
窒素酸化物 (O ₂ 12%換算値)		濃度	ppm	—	40	—	34	—	42	—	40	—	41	—	33
		換算値	ppm	250	44	250	45	250	45	250	50	250	46	250	45
塩化水素 (O ₂ 12%換算値)	濃度	mg/m ³ N	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	
	換算値	mg/m ³ N	700	1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	
備考欄	※排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定) ※硫黄酸化物の排出基準値は排ガス量により異なる。														