

平成26年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

排ガス中のばい煙測定結果

		1号炉						2号炉						3号炉											
		採取日		発行日				採取日		発行日				採取日		発行日									
		7月1日		7月14日		2月17日		3月10日		7月15日		8月6日		3月3日		3月11日		6月27日		7月10日		2月17日		3月10日	
測定項目	採取位置	単位	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果							
ばいじん (O ₂ 12%換算値)	煙 突	濃度	g/m ³ N	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005						
		換算値	g/m ³ N	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005						
硫黄酸化物 (O ₂ 12%換算値)		濃度	ppm	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1						
		排出量	m ³ N/h	10.16	<0.05	10.18	<0.06	9.68	<0.05	9.55	<0.05	9.68	<0.05	9.79	<0.06										
窒素酸化物 (O ₂ 12%換算値)		濃度	ppm	—	40	—	34	—	42	—	40	—	41	—	33										
		換算値	ppm	250	44	250	45	250	45	250	50	250	46	250	45										
塩化水素 (O ₂ 12%換算値)	濃度	mg/m ³ N	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1											
	換算値	mg/m ³ N	700	1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1											
備考欄	※排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定) ※硫黄酸化物の排出基準値は排ガス量により異なる。																								