

平成26年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

排ガス中の有害物質測定結果

測定項目	単位	1号炉		2号炉		3号炉	
		採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
		7月1日	7月14日	7月15日	8月6日	6月27日	7月10日
		規制基準	測定結果	規制基準	測定結果	規制基準	測定結果
水銀及びその化合物	mg/m ³ N	2.45	<0.01	2.59	<0.01	2.59	<.001
鉛及びその化合物	mg/m ³ N	4.90	<0.01	5.19	<0.01	5.19	<0.01
カドミウム及びその化合物	mg/m ³ N	1.22	<0.01	1.29	<0.01	1.29	<0.01
銅及びその化合物	mg/m ³ N	24.5	<0.01	25.9	<0.01	25.9	<0.01
六価クロム化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
ひ素及びその化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
ニッケル化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
マンガン及びその化合物	mg/m ³ N	9.80	<0.01	10.3	<0.01	10.3	<0.01
臭素	mg/m ³ N	52.4	<2	55.5	<2	55.5	<2
塩素	mg/m ³ N	232	<2	246	<2	246	<2
クロロエチレン	mg/m ³ N	-	<1	-	<1	-	<1
ベンゼン	mg/m ³ N	-	<1	-	<1	-	<1
ホルムアルデヒド	mg/m ³ N	32.8	<1	34.8	<1	34.8	<1
アニシジン	mg/m ³ N	134	<1	142	<1	142	<1
備考欄	※規制基準は排ガス量により異なる。						