

平成23年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

運転記録												
	1号炉				2号炉				3号炉			
日付	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)
4月	2,337.76	919	171	31	1,741.97	936	169	30	1,641.83	962	170	22
5月	627.42	938	170	20	3,663.51	919	168	20	3,450.73	951	168	16
6月	4,367.43	932	171	24	1,230.52	892	168	19	1,010.39	941	168	17
7月	2,475.95	945	170	25	4,471.61	931	168	19	-	-	-	-
8月	2,721.44	968	170	21	1,976.54	916	167	20	2,144.48	913	170	16
9月	3,202.02	953	171	23	-	-	-	-	3,156.79	927	169	15
10月	-	-	-	-	3,925.10	908	167	19	4,128.21	925	169	15
11月	2,229.13	916	172	11	2,336.48	915	168	18	916.04	926	170	14
12月	1,585.18	922	172	22	2,615.90	900	169	18	3,975.19	915	169	16
1月	2,719.66	926	172	20	3,084.87	915	168	15	1,801.84	921	170	15
2月	3,858.50	949	173	20	-	-	-	-	879.81	909	172	14
3月	566.87	919	173	22	4,233.71	913	169	16	3,611.46	926	168	12
計	26,691.36	-	-	-	29,280.21	-	-	-	26,716.77	-	-	-
平均	-	935.2	171.4	21.7	-	914.5	168.1	19.4	-	928.7	169.4	15.6
備考欄	※連続測定（焼却量除く）											