

平成23年度 一般廃棄物処理施設維持管理  
クリーンセンター

| ダイオキシン類測定結果  |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|              |                         |       |       | 1号炉   |       | 2号炉   |       | 3号炉   |       |
|              |                         |       |       | 採取日   | 発行日   | 採取日   | 発行日   | 採取日   | 発行日   |
|              |                         |       |       | 6月20日 | 7月14日 | 7月11日 | 8月4日  | 6月28日 | 7月26日 |
| 測定項目         | 単位                      | 採取位置  | 排出基準値 | 測定結果  |       | 測定結果  |       | 測定結果  |       |
| 排ガス中のダイオキシン類 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 煙突    | 1     | 0.016 |       | 0.044 |       | 0.040 |       |
|              |                         |       |       | 採取日   | 発行日   | 採取日   | 発行日   | 採取日   | 発行日   |
|              |                         |       |       | 6月20日 | 7月14日 | 7月11日 | 8月4日  | 6月28日 | 8月3日  |
|              |                         |       |       | 測定項目  | 単位    | 採取位置  | 処理基準値 | 測定結果  |       |
| 焼却灰中のダイオキシン類 | ng-TEQ/g                | 炉出口   | 3     | 0.014 |       | 0.028 |       | 0.011 |       |
|              |                         |       |       | 採取日   |       | 発行日   |       |       |       |
|              |                         |       |       | 6月20日 |       | 7月14日 |       |       |       |
|              |                         |       |       | 測定項目  | 単位    | 採取位置  | 処理基準値 | 測定結果  |       |
| 処理灰中のダイオキシン類 | ng-TEQ/g                | 処理機出口 | 3     | 1.4   |       |       |       |       |       |