

平成23年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

排ガス中のばい煙測定結果									
				1号炉		2号炉		3号炉	
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
				6月20日	7月8日	7月11日	7月25日	6月28日	7月15日
測定項目	採取位置		単位	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果
ばいじん (O <sub>2</sub> 12%換算値)	煙 突	濃度	g/m <sup>3</sup> N	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001
		換算値	g/m <sup>3</sup> N	0.15	<0.001	0.15	<0.001	0.15	<0.001
硫黄酸化物 (O <sub>2</sub> 12%換算値)		濃度	ppm	—	<1	—	<1	—	<1
		排出量	m <sup>3</sup> N/h	10.05	<0.06	9.66	<0.05	9.47	<0.05
窒素酸化物 (O <sub>2</sub> 12%換算値)		濃度	ppm	—	28	—	34	—	35
		換算値	ppm	250	33	250	32	250	35
塩化水素 (O <sub>2</sub> 12%換算値)		濃度	mg/m <sup>3</sup> N	—	<1	—	<1	—	<1
		換算値	mg/m <sup>3</sup> N	700	<1	700	<1	700	<1
備考欄	※硫黄酸化物の排出基準値は排ガス量により異なる。								