

平成23年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

排ガス中の有害物質測定結果

| 測定項目 | 単位 | 1号炉 | | 2号炉 | | 3号炉 | |
|--------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 採取日 | 発行日 | 採取日 | 発行日 | 採取日 | 発行日 |
| | | 6月20日 | 7月8日 | 7月11日 | 7月25日 | 6月28日 | 7月15日 |
| | | 規制基準 | 測定結果 | 規制基準 | 測定結果 | 規制基準 | 測定結果 |
| 水銀及びその化合物 | mg/m ³ N | 2.40 | <0.01 | 2.49 | <0.01 | 2.54 | <0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/m ³ N | 4.81 | <0.01 | 4.99 | <0.01 | 5.08 | <0.01 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/m ³ N | 1.20 | <0.01 | 1.24 | <0.01 | 1.27 | <0.01 |
| 銅及びその化合物 | mg/m ³ N | 24.0 | <0.01 | 24.9 | <0.01 | 25.4 | <0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/m ³ N | — | <0.01 | — | <0.01 | — | <0.01 |
| ひ素及びその化合物 | mg/m ³ N | — | <0.01 | — | <0.01 | — | <0.01 |
| ニッケル化合物 | mg/m ³ N | — | <0.01 | — | <0.01 | — | <0.01 |
| マンガン及びその化合物 | mg/m ³ N | 9.6 | <0.01 | 9.99 | <0.01 | 10.1 | <0.01 |
| 臭素 | mg/m ³ N | 51.5 | <3 | 53.5 | <3 | 54.4 | <3 |
| 塩素 | mg/m ³ N | 228 | <2 | 237 | <2 | 241 | <2 |
| クロロエチレン | mg/m ³ N | — | <1 | — | <1 | — | <1 |
| ベンゼン | mg/m ³ N | — | <1 | — | <1 | — | <1 |
| ホルムアルデヒド | mg/m ³ N | 32.2 | <1 | 33.5 | <1 | 34.1 | <1 |
| アニシジン | mg/m ³ N | 132 | <1 | 137 | <1 | 140 | <1 |
| 備考欄 | ※規制基準は排ガス量により異なる。 | | | | | | |