

平成24年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

排ガス中の有害物質測定結果

測定項目	単位	1号炉		2号炉		3号炉	
		採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
		6月29日	7月8日	6月7日	6月19日	6月12日	6月22日
		規制基準	測定結果	規制基準	測定結果	規制基準	測定結果
水銀及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	2.40	<0.01	2.49	<0.01	2.54	<0.01
鉛及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	4.81	<0.01	4.99	<0.01	5.08	<0.01
カドミウム及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	1.20	<0.01	1.24	<0.01	1.27	<0.01
銅及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	24.0	<0.01	24.9	<0.01	25.4	<0.01
六価クロム化合物	mg/m <sup>3</sup> N	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01
ひ素及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01
ニッケル化合物	mg/m <sup>3</sup> N	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01
マンガン及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	9.62	<0.01	9.99	<0.01	10.1	<0.01
臭素	mg/m <sup>3</sup> N	51.5	<2	53.5	<2	54.4	<2
塩素	mg/m <sup>3</sup> N	228	<2	237	<2	241	<2
クロロエチレン	mg/m <sup>3</sup> N	—	<1	—	<1	—	<1
ベンゼン	mg/m <sup>3</sup> N	—	<1	—	<1	—	<1
ホルムアルデヒド	mg/m <sup>3</sup> N	32.2	<1	33.5	<1	34.1	<1
アニシジン	mg/m <sup>3</sup> N	132	<1	137	<1	140	<1
備考欄	※規制基準は排ガス量により異なる。						