

平成27年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

運転記録												
	1号炉				2号炉				3号炉			
日付	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)
4月	2,013.53	929	172	18	2,326.12	965	172	22	1,606.11	929	173	7
5月	2,703.53	948	171	18	1,872.23	957	174	26	2,646.66	935	174	9
6月	1,897.42	947	172	20	3,442.80	942	174	14	1,287.12	911	173	12
7月	3,170.31	937	171	19	3,270.85	936	174	12	-	-	-	-
8月	3,334.62	942	170	21	3,751.95	940	172	20	284.27	852	174	26
9月	3,463.73	944	171	19	-	-	-	-	3,640.96	917	171	12
10月	2,305.43	970	171	22	370.53	891	174	16	3,809.88	935	173	10
11月	-	-	-	-	4,372.36	922	176	13	2,096.80	935	173	11
12月	-	-	-	-	3,432.88	951	175	15	4,014.86	943	173	10
1月	2,474.48	946	173	22	1,164.34	951	174	16	2,661.93	929	173	11
2月	634.17	971	174	15	3,426.53	962	173	20	1,301.99	937	173	10
3月	3,478.65	958	173	23	-	-	-	-	3,529.92	942	172	11
計	25,475.87	-	-	-	27,430.59	-	-	-	26,880.50	-	-	-
平均	-	949.2	171.8	19.7	-	941.7	173.8	17.4	-	924.1	172.9	11.7
備考欄	※連続測定（焼却量除く）											