

# 平成27年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

施設管理値

出口塩化水素	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口窒素酸化物	70ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口硫黄酸化物	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口ばいじん量	20mg/Nm <sup>3</sup>	以下	(O2 12% 換算値)

## 排ガス測定

	1号炉				2号炉				3号炉			
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん
	ppm	ppm	ppm	mg/Nm <sup>3</sup>	ppm	ppm	ppm	mg/Nm <sup>3</sup>	ppm	ppm	ppm	mg/Nm <sup>3</sup>
4月	0	49	0	0	0	49	0	0	0	50	0	0
5月	0	49	0	0	0	46	0	0	0	50	0	0
6月	0	49	0	0	0	48	0	0	0	50	0	0
7月	0	48	0	0	0	48	0	0.1	-	-	-	-
8月	0	48	0	0	0	47	0	0.1	0	50	0	0
9月	0	49	0	0	-	-	-	-	0	49	0	0
10月	0	49	0	0	0	50	0	0.1	0	50	0	0
11月	-	-	-	-	0	50	0	0	0	50	0	0
12月	-	-	-	-	0	49	0	0	0	50	0	0
1月	0	50	0	0	0	50	0	0	0	20	0	0
2月	0	49	0	0	0	49	0	0	0	49	0	0
3月	0	49	0	0	-	-	-	-	0	50	0	0
平均	0	48.9	0	0	0	48.6	0	0.03	0	47.1	0	0
備考欄	※連続測定											