

平成27年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

施設管理値

出口塩化水素	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口窒素酸化物	70ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口硫黄酸化物	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口ばいじん量	20mg/Nm ³	以下	(O2 12% 換算値)

排ガス測定													
	1号炉				2号炉				3号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	
	ppm	ppm	ppm	mg/Nm ³	ppm	ppm	ppm	mg/Nm ³	ppm	ppm	ppm	mg/Nm ³	
4月	0	49	0	0	0	49	0	0	0	50	0	0	
5月	0	49	0	0	0	46	0	0	0	50	0	0	
6月	0	49	0	0	0	48	0	0	0	50	0	0	
7月	0	48	0	0	0	48	0	0.1	-	-	-	-	
8月	0	48	0	0	0	47	0	0.1	0	50	0	0	
9月	0	49	0	0	-	-	-	-	0	49	0	0	
10月	0	49	0	0	0	50	0	0.1	0	50	0	0	
11月	-	-	-	-	0	50	0	0	0	50	0	0	
12月	-	-	-	-	0	49	0	0	0	50	0	0	
1月	0	50	0	0	0	50	0	0	0	20	0	0	
2月	0	49	0	0	0	49	0	0	0	49	0	0	
3月	0	49	0	0	-	-	-	-	0	50	0	0	
平均	0	48.9	0	0	0	48.6	0	0.03	0	47.1	0	0	
備考欄	※連続測定												