

平成27年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

排ガス中のばい煙測定結果

				1号炉				2号炉				3号炉			
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
				6月30日	7月17日	1月15日	1月30日	7月21日	8月7日	2月16日	3月1日	6月16日	7月7日	1月15日	1月30日
測定項目	採取位置	単位	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	
ばいじん (O <sub>2</sub> 12%換算値)	煙 突	濃度	g/m <sup>3</sup> N	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005
		換算値	g/m <sup>3</sup> N	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005
硫黄酸化物 (O <sub>2</sub> 12%換算値)		濃度	ppm	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1
		排出量	m <sup>3</sup> N/h	9.4	0.05	10.7	<0.06	9.45	0.05	9.68	<0.06	8.67	<0.04	10.05	<0.06
窒素酸化物 (O <sub>2</sub> 12%換算値)		濃度	ppm	—	39	—	33	—	35	—	33	—	49	—	37
		換算値	ppm	250	41	250	47	250	37	250	45	250	50	250	46
塩化水素 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	濃度	mg/m <sup>3</sup> N	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	
	換算値	mg/m <sup>3</sup> N	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	
備考欄	※排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定) ※硫黄酸化物の排出基準値は排ガス量により異なる。														