

平成27年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

排ガス中の有害物質測定結果

測定項目	単位	1号炉		2号炉		3号炉	
		採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
		6月30日	7月17日	7月21日	8月7日	6月16日	7月7日
		規制基準	測定結果	規制基準	測定結果	規制基準	測定結果
水銀及びその化合物	mg/m ³ N	2.94	<0.01	2.70	<0.01	3.48	0.02
鉛及びその化合物	mg/m ³ N	5.88	<0.01	5.4	<0.01	6.96	<0.01
カドミウム及びその化合物	mg/m ³ N	1.47	<0.01	1.35	<0.01	1.74	<0.01
銅及びその化合物	mg/m ³ N	29.4	<0.01	27.0	<0.01	34.8	<0.01
六価クロム化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
ひ素及びその化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
ニッケル化合物	mg/m ³ N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
マンガン及びその化合物	mg/m ³ N	11.76	<0.01	10.8	<0.01	13.93	<0.01
臭素	mg/m ³ N	62.9	<2	57.8	<2	74.5	<2
塩素	mg/m ³ N	279	<2	256	<2	330	<2
クロロエチレン	mg/m ³ N	-	<1	-	<1	-	<1
ベンゼン	mg/m ³ N	-	<1	-	<1	-	<1
ホルムアルデヒド	mg/m ³ N	39.4	<1	36.2	<1	46.7	<1
アニシジン	mg/m ³ N	161	<1	148	<1	191	<1
備考欄	※規制基準は排ガス量により異なる。						