

# 平成28年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

運転記録												
	1号炉				2号炉				3号炉			
日付	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)
4月	2,209.06	968	171	26	1,319.16	968	175	15	2,948.63	954	173	12
5月	2,737.34	961	172	27	1,820.14	970	173	17	2,996.74	961	172	10
6月	2,123.37	949	172	23	1,051.07	954	173	21	3,559.95	935	173	11
7月	2,201.54	962	172	21	3,428.49	953	172	25	-	-	-	-
8月	2,482.58	980	171	21	3,737.08	953	172	23	934.28	888	173	15
9月	2,665.71	966	171	19	-	-	-	-	3,448.33	926	173	11
10月	3,640.87	966	171	19	670.44	908	172	22	2,711.16	923	173	12
11月	-	-	-	-	3,633.82	931	174	18	2,814.94	959	172	12
12月	-	-	-	-	4,006.29	945	172	19	2,919.56	958	171	10
1月	3,270.51	929	172	20	2,811.43	906	170	14	706.32	969	170	11
2月	3,105.09	926	172	29	1,523.63	945	170	14	-	-	-	-
3月	3,362.95	973	172	21	3,776.37	972	172	13	474.22	982	169	14
計	27,799.02	-	-	-	27,777.92	-	-	-	23,514.13	-	-	-
平均	-	958.0	171.6	22.6	-	945.9	172.3	18.3	-	945.5	171.9	11.8
備考欄	※連続測定（焼却量除く）											