

平成28年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

運転記録												
	1号炉				2号炉				3号炉			
日付	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)
4月	2,209.06	968	171	26	1,319.16	968	175	15	2,948.63	954	173	12
5月	2,737.34	961	172	27	1,820.14	970	173	17	2,996.74	961	172	10
6月	2,123.37	949	172	23	1,051.07	954	173	21	3,559.95	935	173	11
7月	2,201.54	962	172	21	3,428.49	953	172	25	-	-	-	-
8月	2,482.58	980	171	21	3,737.08	953	172	23	934.28	888	173	15
9月	2,665.71	966	171	19	-	-	-	-	3,448.33	926	173	11
10月												
11月												
12月												
1月												
2月												
3月												
計	14,419.60	-	-	-	11,355.94	-	-	-	13,887.93	-	-	-
平均	-	964.3	171.5	22.8	-	959.6	173.0	20.2	-	932.8	172.8	11.8
備考欄	※連続測定 (焼却量除く)											