

# 平成28年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

施設管理値

出口塩化水素	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口窒素酸化物	70ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口硫黄酸化物	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口ばいじん量	20mg/Nm <sup>3</sup>	以下	(O2 12% 換算値)

## 排ガス測定

	1号炉				2号炉				3号炉			
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん
	ppm	ppm	ppm	mg/Nm <sup>3</sup>	ppm	ppm	ppm	mg/Nm <sup>3</sup>	ppm	ppm	ppm	mg/Nm <sup>3</sup>
4月	0	49	0	0	0	48	0	0	0	49	0	0
5月	0	49	0	0	0	46	0	0.1	0	50	0	0
6月	0	49	0	1.3	0	44	0	0	0	50	0	0
7月	0	50	0	0.5	0	42	0	2.5	-	-	-	-
8月	0	49	0	0.3	0	41	0	1.0	0	51	0	1.1
9月	0	48	0	0.3	-	-	-	-	0	49	0	1.0
10月												
11月												
12月												
1月												
2月												
3月												
平均	0	49.0	0	0.40	0	44.2	0	0.72	0	49.8	0	0.42
備考欄	※連続測定											