

平成29年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

施設管理値

出口塩化水素	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口窒素酸化物	70ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口硫黄酸化物	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口ばいじん量	20mg/Nm ³	以下	(O2 12% 換算値)

排ガス測定

	1号炉				2号炉				3号炉			
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん
	ppm	ppm	ppm	mg/Nm ³	ppm	ppm	ppm	mg/Nm ³	ppm	ppm	ppm	mg/Nm ³
4月	0	48	0	1.3	0	45	0	0.6	0	49	0	1.1
5月	0	48	0	1.0	0	52	0	0.6	0	49	0	1.0
6月	0	48	0	1.2	0	43	0	0.7	0	49	0	2.8
7月	0	48	0	1.0	0	44	0	0.8	-	-	-	-
8月	0	48	0	1.0	0	36	0	0.8	0	49	0	2.6
9月	0	48	0	0.8	-	-	-	-	0	49	0	2.5
10月	0	47	0	1.0	0	44	0	0.7	0	49	0	2.5
11月	0	48	0	0.9	0	48	0	0.6	0	49	0	2.9
12月	-	-	-	-	0	47	0	0.5	0	50	0	2.0
1月	0	48	0	1.0	0	48	0	0.6	0	49	0	1.0
2月	-	-	-	-	0	48	0	0.6	0	47	0	1.1
3月	0	48	0	1.0	0	48	0	0.6	0	49	0	3.2
平均	0	47.9	0	1.02	0	45.7	0	0.65	0	48.9	0	2.06
備考欄	※連続測定											