

平成29年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

施設管理値

出口塩化水素	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口窒素酸化物	70ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口硫黄酸化物	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口ばいじん量	20mg/Nm ³	以下	(O2 12% 換算値)

排ガス測定													
	1号炉				2号炉				3号炉				
	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm ³	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm ³	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm ³	
4月	0	48	0	1.3	0	45	0	0.6	0	49	0	1.1	
5月	0	48	0	1.0	0	52	0	0.6	0	49	0	1.0	
6月	0	48	0	1.2	0	43	0	0.7	0	49	0	2.8	
7月	0	48	0	1.0	0	44	0	0.8	-	-	-	-	
8月	0	48	0	1.0	0	36	0	0.8	0	49	0	2.6	
9月	0	48	0	0.8	-	-	-	-	0	49	0	2.5	
10月	0	47	0	1.0	0	44	0	0.7	0	49	0	2.5	
11月													
12月													
1月													
2月													
3月													
平均	0	47.9	0	1.04	0	44.0	0	0.70	0	49.0	0	2.08	
備考欄	※連続測定												