

平成29年度 一般廃棄物処理施設維持管理  
クリーンセンター

ダイオキシン類測定結果											
				1号炉		2号炉		3号炉			
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日		
				6月27日	7月19日	7月18日	8月4日	6月20日	7月10日		
測定項目	単位	採取位置	排出基準値	測定結果		測定結果		測定結果			
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	煙突	1	0.038		0.032		0.034			
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日		
				6月27日	7月19日	7月18日	8月3日	6月20日	7月12日		
				測定項目	単位	採取位置	処理基準値	測定結果		測定結果	
焼却灰中のダイオキシン類	ng-TEQ/g	炉出口	3	0.091		0.040		0.067			
				1回目		2回目		3回目		4回目	
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
				6月20日	7月12日	8月1日	8月25日	10月31日	11月22日	1月9日	1月29日
測定項目	単位	採取位置	処理基準値	測定結果		測定結果		測定結果			
処理灰中のダイオキシン類	ng-TEQ/g	処理機出口	3 ※	1.9		1.4		1.7		2.0	

※ダイオキシン類対策特別措置法施行令により、薬剤処理する場合は基準適用外とされています。（当組合は薬剤処理をしています。）