

平成29年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

排ガス中のばい煙測定結果

				1号炉				2号炉				3号炉			
				採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
				6月27日	7月19日	1月16日	1月25日	7月18日	8月3日	12月26日	1月17日	6月20日	7月10日	12月26日	1月17日
測定項目	採取位置	単位	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	
ばいじん (O ₂ 12%換算値)	煙 突	濃度	g/m ³ N	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005
		換算値	g/m ³ N	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005
硫黄酸化物 (O ₂ 12%換算値)		濃度	ppm	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1
		排出量	m ³ N/h	9.84	<0.05		<0.06	9.73	<0.05		<0.05	9.92	<0.05		<0.06
窒素酸化物 (O ₂ 12%換算値)		濃度	ppm	—	44	—	46	—	49	—	41	—	45	—	48
		換算値	ppm	250	47	250	54	250	52	250	45	250	48	250	56
塩化水素 (O ₂ 12%換算値)	濃度	mg/m ³ N	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	
	換算値	mg/m ³ N	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	
備考欄	※排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定) ※硫黄酸化物の排出基準値は排ガス量により異なる。														