

平成30年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

運転記録												
	1号炉				2号炉				3号炉			
日付	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)
4月	2,704.95	978	172	27.0	1,558.29	947	169	16.0	2,324.62	978	169	16.0
5月	3,519.99	963	169	21.0	2,578.66	939	169	19.0	757.64	961	167	16.0
6月	1,337.10	955	171	21.0	3,843.66	938	172	16.0	2,292.49	961	168	18.0
7月	3,583.04	959	171	20.0	2,039.37	949	170	18.0	0.00	-	-	-
8月	2,942.87	978	171	16.0	1,976.23	958	169	18.0	2,157.91	934	171	25.0
9月												
10月												
11月												
12月												
1月												
2月												
3月												
計	14,087.95	-	-	-	11,996.21	-	-	-	7,532.66	-	-	-
平均	-	966.6	170.8	21.0	-	946.2	169.8	17.4	-	958.5	168.8	18.8
備考欄	※連続測定 (焼却量除く)											