

# 平成30年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

施設管理値	出口塩化水素	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
	出口窒素酸化物	70ppm	以下	(O2 12% 換算値)
	出口硫黄酸化物	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
	出口ばいじん量	20mg/Nm <sup>3</sup>	以下	(O2 12% 換算値)

排ガス測定													
	1号炉				2号炉				3号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	
	ppm	ppm	ppm	mg/Nm <sup>3</sup>	ppm	ppm	ppm	mg/Nm <sup>3</sup>	ppm	ppm	ppm	mg/Nm <sup>3</sup>	
4月	0	48	0	0.7	0	47	0	0.5	0	49	0	3.3	
5月	0	48	0	0.8	0	44	0	0.5	0	49	0	3.4	
6月	0	47	0	1.0	0	48	0	0.4	0	49	0	3.4	
7月	0	47	0	0.8	0	49	0	0.4	-	-	-	-	
8月	0	48	0	1.0	0	48	0	0.4	0	49	0	1.6	
9月													
10月													
11月													
12月													
1月													
2月													
3月													
平均	0	47.6	0	0.86	0	47.2	0	0.44	0	49.0	0	2.93	
備考欄	※連続測定												