

# 平成30年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

施設管理値	出口塩化水素	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
	出口窒素酸化物	70ppm	以下	(O2 12% 換算値)
	出口硫黄酸化物	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
	出口ばいじん量	20mg/Nm <sup>3</sup>	以下	(O2 12% 換算値)

排ガス測定													
	1号炉				2号炉				3号炉				
	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm <sup>3</sup>	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm <sup>3</sup>	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm <sup>3</sup>	
4月	0	48	0	0.7	0	47	0	0.5	0	49	0	3.3	
5月	0	48	0	0.8	0	44	0	0.5	0	49	0	3.4	
6月	0	47	0	1.0	0	48	0	0.4	0	49	0	3.4	
7月	0	47	0	0.8	0	49	0	0.4	-	-	-	-	
8月	0	48	0	1.0	0	48	0	0.4	0	49	0	1.6	
9月	0	49	0	1.1	-	-	-	-	0	49	1	1.9	
10月	0	49	0	1.1	0	49	0	0.8	0	49	1	2.6	
11月	-	-	-	-	0	49	0	0.4	0	49	1	2.4	
12月	0	53	0	0.8	0	51	0	0.5	0	49	1	3.0	
1月	0	53	0	0.8	1	47	0	0.5	0	49	0	2.8	
2月	0	52	0	1.1	-	-	-	-	0	49	0	3.7	
3月	0	48	0	0.8	0	42	0	0.6	0	46	0	3.0	
平均	0	49.3	0	0.91	0.1	47.4	0	0.50	0	48.7	0.3636364	2.83	
備考欄	※連続測定												